

**Aandachtspunten Huis van de Stad inzake toegankelijkheid publieke vloeren.
Oktober 2019***Begane grond.*

- MIVA-toilet: deur gaat zwaar open / oplossing: uitrusten met drukknop/automatische dranger.
- Toiletpot zou wat hoger moeten hangen. De norm is tussen de 48 en 50 cm hoog, dit is inclusief bril)
- Kraan in de overige toiletten is lastig te bedienen.
- Zorg dat de wastafel niet groter is dan 40 × 50 cm
- zet geen afvalbak of andere objecten naast het toilet, zodat er voldoende ruimte is om aan 1 kant van het toilet met een rolstoel te staan

- De bedieningszuil in de aankomsthal is te hoog voor rolstoelgebruikers. Maximale hoogte: 1 m

- Invulling met (MVO) koffiecorner is een goed idee.

- 0.37 moet ook beschikbaar blijven als volledige ruimte

- Mbt privacy is de corridor naar 0.37 (achter de koffiecorner langs) een goede oplossing

- Huidige MIVA-balie (bij de ontvangstbalie) is functioneel goed bedacht maar niet erg praktisch.

- Hou bij het plaatsen van meubilair rekening met mogelijke MIVA-voertuigen.

- Aparte MIVA- ingang naast tourniquet voldoet prima

Eerste verdieping

- MIVA-toilet: zie opmerkingen BG
- Kraan in overige toiletten is lastig te bedienen.

- Spreekkamers: let op de toegankelijkheid en inrijmogelijkheid.

- Aandacht voor draairichting deur en de breedte van het blad.

- Semi-open spreekplekken: zorg voor meer privacy.

- Wachtruimte en balies (gemeentelijk) voldoen.

Tweede verdieping:

- Toegangsdeuren tot garderoberuimte en de exitdeur (naar 2.41 toe) zijn te zwaar.
Oplossing: Automatische dranger met drukknop
- MIVA-toilet ; zie opmerkingen begane grond.
- Kraan in de overige toiletten is lastig te bedienen.
- Raadzaal te weinig manoeuvreer mogelijkheid door pilaren en opstelling tafels.
- Stoelen zijn niet fijn (fractie)/niet in hoogte verstelbaar.
- Publieke tribune niet of lastig te gebruiken door MIVA-bezoeker.
- Zijzalen voldoen prima.
- Bedrijfsrestaurant voldoet (ook in de nieuwe opzet) prima

Voorplein:

- 1 gehandicaptenparkeerplaats is onvoldoende/liefst 2 erbij. Parkeerplek voor Cinema is te ver weg.
- Positionering parkeerplekken is gevaarlijk (langs de Jamessingel), advies: positioneer de parkeerplekken op het plein dicht bij de ingang.
- Inzake toekomstige inrichting voorplein graag nog nader overleg met GAB.

Parkeergarage:

- Deze is lastig toegankelijk. Zowel hoogtebeperking (hogere bussen kunnen er niet in) als voor het trekken van ticket en betalen. (De bedieningszuilen zijn te hoog).
Advies: maximaal hoogte bedieningselementen: maximaal 1 m hoog